



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **UTAMA CABLES SDN. BHD.**

Alamat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU, 77300, MERLIMAU, MELAKA

Bahan : **PVC INSULATED CABLE (ARMoured) (ALUMINIUM)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: UTAMA
Model	: SEPERTI LAMPIRAN (4 BIL.)
Kadaran	: 600/1000 V
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PC000569
Laporan Ujian Jenis	: LAPORAN UJIAN SIRIM : 2025EA1166 & 2025EA1169
Tarikh Tamat	: 15.10.2028
Rujukan Standard	: MS 2103:2007 (CONFIRMED 2014)
Catatan	: -



DATO' Ir. ISMAIL BIN HASHIM

Pengarah Kanan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

b.p Ketua Pengarah Kerja Raya

JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 8 September 2025

LAMPIRAN

Perihal Barangan : PVC INSULATED CABLE (ARMOURED) (ALUMINIUM)
Nama Syarikat : UTAMA CABLES SDN. BHD.
Alamat Syarikat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU, 77300, MERLIMAU, MELAKA
No. Telefon : 06-2635151
No. Faksimile : 06-2635254
E-mel : utamacsb@gmail.com
Nama Pengilang : UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : UTAMA
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis : LESEN PENSIJILAN SIRIM : PC000569
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2025EA1166 & 2025EA1169
Tarikh Tamat : 15.10.2028
Rujukan Standard : MS 2103:2007 (CONFIRMED 2014)
Muka Surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

NO	MODEL	RATED VOLTAGE	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	AL/PVC/SWA/PVC-PVC Insulated, PVC Bedding, Steel Wire Armoured, PVC Sheathed, Stranded Plain Annealed Aluminium Conductor Cable	600/1000 V	16 & 25	2 & 4