



KELULUSAN BERSYARAT

Ruj.Kami: (72)dlm.JKRL(PM)5/1/4-1 Jld.8
 Tarikh : 25 Julai 2023

UTAMA CABLE SDN. BHD.
 JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
 77300 MELAKA

Tuan,

Perkara : PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Lesen Pensijilan SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang/pembekal** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2**. Surat kelulusan ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran (1 muka surat)**.

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No. Sijil
		Tarikh Tamat
		Rujukan
UTAMA CABLE SDN. BHD. JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU 77300 MELAKA TELEFON : 06 – 263 5151 FAKSIMILE: 06 – 263 5254 E-MEL: utamacsb@gmail.com	<u>PVC INSULATED CABLE</u> <u>(ARMOURED & NON ARMOURED)</u> JENAMA: UTAMA MODEL : SEPERTI LAMPIRAN KADARAN: 600/1000V	PENSIJILAN SIRIM: PC000569 & PC000585 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA1781
		TARIKH TAMAT: 29.03.2024
		MS 2103:2007 (CONFIRMED:2014) & MS 2102:2007
CATATAN : PVC INSULATED CABLES FOR ELECTRICITY SUPPLY		
NEGARA PENGILANG: MALAYSIA		



Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


(Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII)
 Pengarah Kanan
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
 JKR Malaysia



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
 CERT. NO.: QMS 03597



CERTIFIED TO ISO 14001:2015
 CERT. NO.: EMS 00227



CERTIFIED TO ISO 45001:2018
 CERT. NO.: OHS 00604



CERTIFIED TO ISO 50001:2018
 CERT. NO.: EnMS 00111



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
 CERT. NO.: 00249

LAMPIRAN

Perihal Barangan : **PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)**
Nama Syarikat : **UTAMA CABLE SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU, 77300 MELAKA**
No. Telefon : **06 – 263 5151**
No. Faksimile : **06 – 263 5254**
E-mel : **utamacsb@gmail.com**
Nama Pengilang : **UTAMA CABLE SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **UTAMA**
No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **PENSIJILAN SIRIM : PC000569 & PC000585**
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA1781
Tarikh Tamat : **29.03.2024**
Rujukan Standard : **MS 2103:2007 (CONFIRMED:2014) & MS 2102:2007**
Catatan : **PVC INSULATED CABLES FOR ELECTRICITY SUPPLY**
Muka surat : **1 daripada 1**



KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	PVC/SWA/PVC – PVC Insulated, PVC Bedding, Steel Wire Armoured, PVC Sheathed, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	600/1000	1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 & 25	2, 3 & 4
2	PVC/PVC – PVC Insulated, PVC Sheathed, Non Armoured, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	600/1000	1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 & 25	2, 3 & 4