



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL


Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **UTAMA CABLES SDN. BHD.**
Alamat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
77300 MERLIMAU, MELAKA

Bahan **XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLES
(ARMOURED)(ALUMINIUM)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: UTAMA
Model	: SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 600/1000 V
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PU012503 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0204 & 2020EA0205
Tarikh Tamat	: 15.10.2026
Rujukan Standard	: IEC 60502-1:2009
Catatan	: POWER CABLE WITH EXTRUDED SOLID INSULATION



Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 8 September 2023

LAMPIRAN

Perihal Barangan	: <u>XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLES (ARMOURED)(ALUMINIUM)</u>
Nama Syarikat	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Alamat Syarikat	: JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU 77300 MERLIMAU, MELAKA
No. Telefon	: 06 - 263 5151
No. Faksimile	: 06 - 263 5254
E-mel	: utamacsb@gmail.com
Nama Pengilang	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: UTAMA
No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PU012503 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0204 & 2020EA0205
Tarikh Tamat	: 15.10.2026
Rujukan Standard	: IEC 60502-1:2009
Catatan	: POWER CABLE WITH EXTRUDED SOLID INSULATION
Muka surat	: 1 daripada 1

KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	AL/XLPE/SWA/PVC - XLPE Insulated, PVC Bedding, Steel Wire Armoured, PVC Sheathed, Stranded Aluminium Conductor Cable	600/1000	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 & 240	2, 3 & 4

